



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Directie Risico en Crisisbeheersing

Artikelen Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Voorwaarden Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

1 Algemeen

In de bijlages zijn de voorwaarden uit de AMvB Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (bgbop) na te lezen. Aan het einde van de zin is de verwijzing naar het desbetreffende artikel in de AMvB geplaatst. De bijlages omvatten enkel een beknopte uitleg.

Indien u de volledige versie in wilt zien verwijzen wij u naar het volledige besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html>

- De inrichting van de evenementenlocatie moet geschieden in overeenstemming met de goedgekeurde (situatie-)tekening(en).
- Er is door de VRR (afdeling Risicobeheersing) niet getoetst op de constructieve en externe veiligheid.
- Alle aanwijzingen en opdrachten gegeven door of namens het bevoegd gezag in het belang van de (brand)veiligheid moeten direct worden opgevolgd.
- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgegeven bij de gebruiksmelding/evenementaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties (1.8.3).
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (4.27.1).
- Het is verboden in, op, aan of nabij een plaats voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor (6.1):
 - Brandgevaar wordt veroorzaakt of bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
 - Melding van, alarmering bij of bestrijding van wordt belemmerd;
 - Het gebruik van vluchtmogelijkheden wordt belemmerd;
 - Het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd;
 - Er geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid mag ontstaan.
- Voor alle aandachtspunten vanuit de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verwijst u naar onze website: <http://vr-rr.nl/over/rc/risicobeheersing/organiseer-evenement/>

Ontruiming en interne organisatie

- De organisatie dient een ontruimings-, veiligheids- en/of calamiteitenplan te hebben met minimaal de volgende informatie (4.22.1):
 - Maatregelen voor een tijdige alarmering en adequate ontruiming bij calamiteiten;
 - Hoe is de eerste hulp geregeld;
 - Het bestrijden van een beginnende brand;
 - Het alarmeren, opvangen en informeren van de hulpverleningsdiensten;
 - Wie is het aanspreekpunt voor de hulpdiensten ter plaatse ten tijde van het evenement.
- De organisatie draagt er zorg voor dat er voldoende personen aangewezen en aanwezig zijn die de maatregelen uit het ontruimings-, veiligheids- of calamiteitenplan kunnen uitvoeren en dat het plan bij hen bekend is (4.22.4).
- In geval van een calamiteit waarbij opgetreden wordt door en onder leiding van de hulpdiensten dient de organisatie personeel en middelen beschikbaar te stellen aan de hulpdiensten. Daarom verzoek ik u in de vergunning op te nemen dat aanwijzingen gegeven door leidinggevenden van brandweer, politie of GHOR vóór, tijdens en na het evenement onverwijld worden opgevolgd.

3 Bereikbaarheid en bluswater

- De (calamiteiten)route moet aan de onderstaande eisen voldoen (4.25.3):
 - Een breedte van ten minste 4,5 meter;
 - Een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 16.000 kilogram. Indien er in het advies een afwijkend (hoger) tonnage wordt aangegeven, dient dit aangehouden te worden;
 - Een vrije hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter en een doeltreffende afwatering.
- Een (tijdelijk) bouwsel is tot op ten minste 40 meter door hulpverleningsvoertuigen te benaderen. Er kan van de eis van de vrije rijbaan afgeweken worden, als in overleg met de brandweer anders wordt bepaald (4.26.5).
- Een evenementenlocatie is zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig met bluswerkzaamheden kan worden gestart en hulp kan worden geboden (4.23).
- Rondom ondergrondse en bovengrondse brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen, zoals geboorde putten, moet 1,80 meter worden vrijgehouden. Het blusvoertuig van de brandweer moet binnen 8 meter van geboorde putten kunnen worden opgesteld.
- Bij het samenvallen van het evenemententerrein met vluchtwegen en nooduitgangen van andere objecten mogen er geen obstakels geplaatst worden in de nabijheid van vluchtwegen en nooduitgangen.
- Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten.
- Afzettingen moeten in het geval van een calamiteit door de organisatie van het evenement snel verwijderd kunnen worden om een vrije doorgang voor de hulpverleningsdiensten te waarborgen.

- Bij gebouwen waarbij het redvoertuig als tweede vluchtweg dient, moet de vrije rijbaanbreedte 4,5 meter breed zijn en het redvoertuig naast dit gebouw opgesteld kunnen worden.
- Op die locaties waar het redvoertuig ingezet moet worden voor bluswerkzaamheden, moet de rijbaan 4,5 meter breed zijn en het voertuig moet in de directe nabijheid van bouwwerken, opgesteld kunnen worden.
- In het advies is ervan uitgegaan dat er geen geplande weg- en straatwerkzaamheden zijn die van invloed kunnen zijn op het ontvluchten van het evenement en de bereikbaarheid van het evenement en omringende bebouwing ten behoeve van de calamiteitendiensten.
- Er zijn geen andere evenementen op dezelfde locatie of in de nabijheid gepland die dit evenement negatief kunnen beïnvloeden.
- Alle aan- en afvoerroutes rondom het evenemententerrein moeten vrij en beschikbaar blijven. Indien er luifels zijn dient er gemeten te worden tussen de openstaande luifels.

6 Vluchtroutes

- Een evenementenlocatie dient zo ingericht te zijn dat er te allen tijde naar een veilige plaats gevlucht kan worden (3.31.1).
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (5.20).
- Een hoogteverschil van meer dan 0,22 meter tussen vloeren wordt overbrugd door een trap of een hellingbaan (3.8.1).
- Een gangpad tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen is ten minste 1,1 meter breed (5.18.1).
- Voor een uitgang is een vrije vloeroppervlakte met een lengte en een breedte van ten minste de breedte van deze uitgang (5.18.2).
- Om de evenementenlocatie bereikbaar te maken voor mindervaliden adviseren wij u rekening te houden met de volgende punten:
 - Looppaden en -routes van minimaal 1,5 meter zodat een rolstoel, scootmobiel of rollator te allen tijde kan keren en voldoende bewegingsvrijheid heeft;
 - Een aparte ingang is minimaal 1,5 meter breed;
 - Zorg dat de routes rondom het terrein verhard zijn zodat in geval van een calamiteit er altijd veilig gevlucht kan worden naar de openbare weg (denk hierbij aan rijplaten);
 - Alle onderdelen van het evenement dienen bereikbaar te zijn voor een mindervalide, inclusief de kassa, horeca en sanitair;
 - Drempels in de looproute zijn niet hoger dan 20 mm (bij drempels hoger dan 20 mm een helling toepassen). Hellingen en opritten zijn voldoende flauw;
 - Tijdelijke bouwwerken waar deelnemers gebruik van maken, zoals tribunes en tenten, zijn tevens toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Indien dit niet mogelijk is dan dient dit duidelijk aangegeven te worden;
 - Er is een mindervalidetoilet met een handwasvoorziening;
 - Neem mee in uw ontruimingsplan hoe u mindervaliden helpt bij een ontruiming. Stuur u extra personeel die kant op, helpt de plaatselijke vrijwilliger of wordt het op een andere manier geregeld? Leg dit vast!

- Communiceer duidelijk wat wel of niet toegankelijk is voor mindervalide bezoekers. Vertel welke maatregelen er genomen zijn, bijvoorbeeld waar de mindervalidetoiletten zijn of communiceer vooraf waar de mindervalideparkeerplaatsen zijn. Zo kan ook een mindervalide persoon zich goed voorbereiden op uw evenement en weten zij hoe gehandeld moet worden ten tijde van een calamiteit.

12 Blusmiddelen

- Op het evenemententerrein is ten minste 1 blustoestel van minimaal 6 kg/liter aanwezig, deze dient zichtbaar te zijn of gemarkeerd te zijn met een pictogram (4.20.1/4.21).
- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (4.20.2).
- Ten minste eenmaal per 2 jaar wordt het nodige onderhoud aan een aanwezig draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht (4.20.3).
- In een (tijdelijk) bouwsel of inrichting moeten voldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Het aantal blustoestellen berekent men als volgt: oppervlakte van de bijeenkomsttent delen door 200, uitkomst naar boven afronden, met een minimum van 1 blustoestel van minimaal 6 kg/liter.
- Een draagbaar blustoestel moet duidelijk, zichtbaar zijn en gemakkelijk bereikbaar aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
- Na gebruik van een blustoestel moet deze direct gevuld c.q. vervangen worden. Dit geldt ook indien het blustoestel niet geheel leeg is.
- Er dient een juist blustoestel gebruikt te worden voor uw activiteiten. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende brandklassen.

Brandklasse	Symbol	Brandstof
A		Vaste stoffen
B		Vloeistoffen
C		Gassen
D		Brandbare metalen
F		Oliën en vetten

16 Aankleding, stoffering en versieringen

- Aankleding in een besloten ruimte levert geen brandgevaar op en voldoet aan (5.4.1/2):
 - Levert een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar;
 - Is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064;
 - Voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
 - Heeft een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.
- Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen, voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064 (5.4.4).
- Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn niet toegestaan (5.4.5).
- Tegen of onder het plafond aangebracht glas is veiligheidsglas of glas voorzien van een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 0,016 meter (5.19.1).
- Textiel, folie of papier in horizontale toepassing is onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35 meter, of metaaldraad in twee richtingen met een maximale maaswijdte van 0,7 meter (5.19.2).
- Aankleding in of op een evenemententerrein geeft bij brand geen druppelvorming boven een gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik door personen (5.19.3).
- Indien materiaal en ophanging voldoen aan ten minste klasse B van NEN-EN 13501-1 dan hoeven zij niet te worden onderspannen (5.19.4).
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op de evenementenlocatie aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven.
- Indien hekwerk bekleed wordt, moet dit ten minste voldoen aan de brandvoortplantingsklasse A of B en druppelvormingsklasse d0 volgens NEN-EN 13501-1, of gelijkwaardig volgens onderstaande tabel (2.1 brandklasse tentzeil). De leverancier kan dit aanleveren met een certificaat.

Norm	Klasse	Herkomst	Druppelvorming
NEN-EN 13501-1	B	Europa	d0
NF P92-503 t/m 505 NF P92-507	M ²	Frankrijk	Moet vermeld worden in rapport
DIN 4102-1	B1	Duitsland	Moet vermeld worden in rapport (brennendes Abtropfen)

18 Afval

- Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde en goed af te sluiten containers.
- Containers en afvalbakken staan minimaal 5 meter van niet-blinde gevels vandaan.

Artikelen Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

1 Basisadvies GHOR voor evenementen

Evenementenzorgverlening

Dit advies is uitgebracht op basis van de 'Handreiking voor publieke gezondheid en veiligheid bij evenementen' van GGD - GHOR Nederland en de 'Veldnorm Evenementenzorg'. Actuele informatie over de veldnorm evenementenzorg kunt u vinden op <https://www.evenementenzorg.org/wp/veldnorm>

Goed gastheerschap

- Een ondergrens waarbij eerstehulpverleners niet nodig zijn, is op voorhand niet te geven. Hier wordt een beroep gedaan op het gezond verstand van de evenementenorganisatie, oftewel goed gastheerschap. Zorg dat er te allen tijde een EHBO-koffer A aanwezig is op locatie. Er is altijd iemand die weet hoe deze dient te worden gebruikt, bij voorkeur iemand die in het bezit is van een geldig EHBO diploma. U kunt te allen tijde contact opnemen met de GHOR via evenementenvrr@vr-rr.nl

Technische Hygiënezorg

- De organisatie moet er zorg voor dragen dat de hygiënerichtlijn voor evenementen wordt nageleefd die is beschreven op <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen>
- De GGD kan altijd een inspectie instellen naar de naleving van deze richtlijnen. De organisator dient aan deze inspectie zijn medewerking te verlenen.